



Памятка для руководителей организаций, задействованных в праздновании «Выпускных вечеров».

Руководители объектов обязаны организовать дежурство ответственных должностных лиц на время проведения мероприятий.

Перед началом мероприятия провести проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения (огнетушителей и внутреннего противопожарного водопровода).

Не допускать в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.

На мероприятиях должны применяться электрические гирлянды и иллюминация только при наличии соответствующего сертификата качества. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) необходимо немедленно их обесточить.

Не допускать применения пиротехнических изделий, дуговых прожекторов, а также открытого огня и свечей. Не допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надёжно крепиться к полу. Пути эвакуации должны находиться в свободном доступе, а эвакуационные выходы быть открытыми или иметь возможность свободного открывания их изнутри без ключа. При обнаружении пожара или признаков горения в здании (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо немедленно сообщить об этом по телефону «101» или «112» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), после чего принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Соблюдение этих простых правил является залогом сохранения жизни, здоровья и имущества от пожара.

Новости Алексина

Создано: 05.06.2015 09:52

Опубликовано: 05.06.2015 09:48

Автор: S.

Просмотров: 2285

Главное управление МЧС России по Тульской области